

Anmeldung

Anmeldungen zu BHE-Veranstaltungen sind möglich per Post, Fax (06386 9214-99), E-Mail (seminare@bhe.de) oder online unter www.bhe.de/seminare

Hiermit melden wir zum BHE-Fachseminar

„Brandmeldeanlagen - Auffrischungsseminar“
am 08.09.2022 an:

Name	Vorname
Kostenstelle (optional)	
Firma	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon:	Telefax
E-Mail des Teilnehmers	

Datum, Unterschrift (Bei Mehrfach-Anmeldung Blatt bitte kopieren)

BHE-Akademie-GmbH

Feldstraße 28
66904 Brücken
(Fax: 06386 9214-99)

Nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Anfahrtsplan. Bitte bringen Sie die Anmeldebestätigung zur Veranstaltung mit.

Personenbezogene Daten
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zwecke der Vertragsabwicklung gemäß Artikel 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Durchführung/Abwicklung der Veranstaltung erforderlich ist. Weitere Informationen zum Datenschutz er- oder zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Weitere Informationen zum Datenschutz er- oder zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Weitere Informationen zum Datenschutz er- oder zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Weitere Informationen zum Datenschutz er-

Veranstaltungsort

Tagungsort: Fulda

3G Hotel
Werner-von-Siemens-Straße 12-14
36041 Fulda
www.3g-tagungshotel.de
Tel: 0661 380 3080



- ▶ über A66 und A7 erreichbar
- ▶ ICE/IC-Knotenpunkt

Übernachtungsmöglichkeiten

Wir haben für Sie im Tagungshotel ein Zimmerkontingent (**EZ € 80,50 Ü/F**) vereinbart. Bitte buchen Sie Ihre Übernachtung umgehend - bitte nur telefonisch oder per E-Mail - unter dem Kennwort „BHE“.

Teilnahmekosten (zzgl. MwSt.):

	BHE-Mitglied**	Externe
Frühbucher*	279,13 €	465,22 €
Regulär	328,39 €	547,31 €

* bei Buchung bis zum 28.07.2022

** auch Behördenvertreter sowie Mitarbeiter von öffentlichen Einrichtungen

In den Veranstaltungskosten sind die Semindokumentation (inkl. Praxis-Ratgeber BMA), die Tagungsgetränke sowie das gemeinsame Mittagessen enthalten. Nicht eingeschlossen sind Fahrt-, Übernachtungs- und weitere Verpflegungskosten.

Tagungsleitung

Jörg Crauser; BHE, Brücken
Daniel Brauer; BHE, Brücken

Veranstalter

BHE-Akademie-GmbH
Feldstraße 28, 66904 Brücken
Telefon: 06386 9214-0, Telefax: 06386 9214-99
E-Mail: info@bhe.de, Internet: www.bhe.de



BHE Bundesverband
Sicherheitstechnik e.V.

BHE



BHE-Fachseminar

Brandmeldeanlagen - Auffrischungsseminar

08.09.2022 in Fulda

- Neuerungen DIN VDE 0833-1; DIN VDE 0833-2 und DIN VDE 0833-4
- DIN 14675 und DIN 14674
- Sonderthemen (MLAR etc.)
- Nachweis der regelmäßigen Fortbildung gem. DIN 14675-2
- inkl. Praxis-Ratgeber Brandmeldetechnik

BHE – Die Sicherheits-Profis!



Allgemeine Information

Zielsetzung/Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an alle Personen, die bereits über Grundlagenkenntnisse bzw. Berufserfahrung in der Brandmeldetechnik verfügen und ihr Wissen erweitern, intensivieren oder aktualisieren möchten.

Bereits zertifizierten Fachunternehmen dient es als Nachweis der geforderten regelmäßigen Auffrischungsschulungen für Fachkräfte nach DIN 14675-2, Tabelle L4.

Im Seminar werden die aktuellen Veränderungen im Bereich der Normen DIN VDE 0833 sowie DIN 14675 (Fassung 2020) vorgestellt und durch Mitarbeiter aus den jeweiligen Normengremien praxisgerecht erläutert. Dabei wird schwerpunktmäßig auf die neue DIN VDE 0833-2: 2022-06 eingegangen (incl. dem verbände-übergreifenden Informationspapier mit Schwerpunkt Funktionserhalt).

Hinweis: Die Übergangsfrist zur bisherigen Version der DIN VDE 0833-2 aus 2017 endet am 30.11.2022.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die relevanten, aktuellen Aspekte der DIN 14677 Feststellanlagen sowie der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie.

Da die Veranstaltung insbesondere für hauptverantwortliche Fachkräfte von BMA nach DIN 14675 konzipiert ist, werden Kenntnisse im Bereich BMA vorausgesetzt.

Alle Teilnehmer erhalten vor Ort einen aktuellen BHE-Praxis-Ratgeber Brandmeldetechnik.

An-/Abmeldung/Organisatorisches

Anmeldeschluss ist 14 Tage vor Veranstaltungstermin.

Bei Stornierungen ab zwei Wochen vor Veranstaltungstermin werden 50% der Teilnehmerkosten berechnet, bei Stornierungen innerhalb von drei Arbeitstagen vor Termin bzw. bei Fernbleiben o.Ä. die gesamten Teilnehmerkosten.

Wir behalten uns vor, das Seminar bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen abzusagen.

Bei Ausfall eines Seminars wegen Krankheit der Dozenten, höherer Gewalt o.Ä. werden die in Rechnung gestellten Lehrgangskosten erstattet, weitere Ansprüche an den Veranstalter können nicht geltend gemacht werden, es sei denn, der Ausfall des Seminars wurde grob fahrlässig oder vorsätzlich vom Veranstalter oder Dozenten herbeigeführt.

Wir haften nicht für Unfälle oder Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Sachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die von und durch Teilnehmer verursacht werden.

Seminarablaufplan (Änderungen vorbehalten)

■ 9.00 Uhr

Begrüßung / Einführung in die Thematik

■ 9.05 Uhr

DIN VDE 0833-1

- Anforderungen an Betreiber
- Instandhaltung/Thema Begehung

Referent: Sascha Puppel, Sachverständigen- und Planungsbüro Sascha Puppel GmbH, Erkelenz

■ 09.55 Uhr

DIN VDE 0833-2

- Neuerungen/Veränderungen infolge der Version 2022-06
- Wärmemelder
- Überwachung Lüftungsanlagen

Referent: Sascha Puppel

■ zwischen 10.45 - 11.00 Uhr Kaffeepause

■ 12.00 Uhr

Remote-Service-Norm DIN EN 50710

- Anforderungen an die Bereitstellung von sicheren Ferndiensten für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen
- Struktur und Aufbau der Norm
 - Hintergründe für die Erstellung der Norm
 - Aufbau, Funktionen und Beschränkungen
 - praktische Umsetzung

Referent: Sascha Puppel

■ 12.45 Uhr, Mittagspause

■ 13.30 Uhr

DIN 14675 und DIN 14674

- Neuerungen DIN 14675: Version 2020
- Überarbeitung wegen Dienstleistungsnorm (EN 16763)
- Anlagenübergreifende Vernetzung (DIN 14674)

Referent: Raimond Werdin, Elektrotechnik Raimond Werdin Planungs- und Sachverständigenbüro, Berlin

■ 14.15 Uhr

Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse

- DIN 14677 Teil 1 Instandhaltungsmaßnahmen
- DIN 14677 Teil 2 Anforderungen an die Fachkraft

Referent: Raimond Werdin

■ 14.45 Uhr, Kaffeepause

■ 15.00 Uhr

MVV-TB, MLAR und DIN VDE 0833-2

- Aussagen zum Thema Brandschutz
- Anforderungen an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen
- Welche Verbindungen bestehen?
- Konkrete Auswirkungen für Planer und Errichter

Referent: Raimond Werdin

■ 16.00 Uhr

Abschlussdiskussion, Fragen an die Referenten

■ 16.30 Uhr, Seminarende

Referenten



Sascha Puppel, Sachverständigen- und Planungsbüro Sascha Puppel GmbH, Erkelenz



Raimond Werdin, Elektrotechnik Raimond Werdin Planungs- und Sachverständigenbüro, Berlin