

EINGEGANGEN

12. Jan. 2010

Bundesverband der Hersteller- und
Errichterfirmen von Sicherheitssystemen e.V.
BHE
Feldstrasse 28
66904 Brücken

Abteilung C
Landes- und Stadtentwicklung

Dipl.-Ing. Anne Dittmar
Az.: C/5-VII.2-449/09
Telefon: 0681/50-4310
Telefax: 0681/50-4101
e-mail:
a.dittmar@umwelt.saarland.de

Datum: 07.01.2010

Kundendienstzeiten:
Mo-Fr 08:00–12:00 Uhr
Mo-Do 13:00–15:30 Uhr

**Farbe der Handbedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
Ihr Schreiben vom 03.12.2009 (Zeichen: 2.5-10 BR/cr)**

Sehr geehrter Herr Dr. Brauer,
sehr geehrter Herr Crauser,

zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen Folgendes mit:

Im Saarland werden RWA- Handbedienstellen (Rauchabzugstaster) in der Regel mit weißen, gelben, grauen oder blauen Gehäusefarbtönen installiert. Ein einheitlicher Gehäusefarbton für alle Neuanlagen im Hinblick auf Auslöseeinrichtungen für Entrauchungsanlagen ist im Saarland nicht festgelegt und nicht vorgesehen. Allerdings sollten projektbezogen auch Gehäusefarbtöne mit der zuständigen Dienststelle für den Brandschutz bzw. der Feuerwehrdienststelle vorab abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Dittmar