

Verteiler:  
Bauministerien der Länder

2.5-10 BR/cr

20.04.2010

### **Einführung und Umsetzung der Handbedienstelle (Rauchabzugstaster)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes kommt dem Einsatz von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) besondere Bedeutung zu.

Die Handbedienstelle (Rauchabzugstaster) ist als manuelle Auslösevorrichtung Teil der Rauch- und Wärmeabzugsanlage und dient dazu, im Brandfall die jeweilige elektrische Steuereinrichtung per Handauslösung anzusteuern und somit den Rauchabzug zu aktivieren.

Die Farbe dieser Handbedienstelle ist jedoch nicht bundesweit einheitlich vorgegeben.

Gemäß eines Schreibens des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung in Brandenburg wurde in diesem Bundesland die Farbe der Handbedienstelle von RWA auf die Farbe "Orange" (RAL 2011) festgelegt. Auch das Bundesland Berlin hat nach unserem Kenntnisstand die Farbe „Orange“ für Neuanlagen entsprechend festgeschrieben.

Auch in der prEN 12101-9 sowie in den Richtlinien von BHE und VdS (VdS 2592) wurde die Farbe „Orange“ festgelegt.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die teilweise verwendeten Farben blau (Hausalarm in der Brandmeldetechnik) und gelb (stationäre Löschanlage nach DIN 12 094) anderweitig belegt sind.

../2

Um den am Markt tätigen Fachfirmen für RWA eine Rechtssicherheit bei der Planung, Herstellung, Errichtung und Wartung von RWA-Anlagen zu ermöglichen, wird von Seiten des BHE für eine bundesweite einheitliche Farbgebung der RWA-Handbedienstelle in den Farbton „Orange“ appelliert. Damit würde sich auch für die Betreiber von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen eine einfachere Bedienbarkeit der Anlage ergeben.

Wir bitten daher um Ihre Rückantwort, ob eine Festlegung des Farbtons der RWA-Handbedienstelle in Ihrem Bundesland ggf. bereits vorgenommen wurde oder aber in nächster Zeit geplant ist.

Für eine wohlwollende Prüfung und Rückmeldung im Sinne unseres Vorschlages bedanken wir uns im Voraus.

Freundliche Grüße

**Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen  
von Sicherheitssystemen e.V.**

**Dr. Urban Brauer**  
- Geschäftsführer -

**Jörg Crauser**  
- Leiter Technik -