

EINGEGANGEN

26. Jan. 2010

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und  
Landesentwicklung, Postfach 31 29, 65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen VI 2-A - 064-b-06-05

Bundesverband der Hersteller-  
und Errichterfirmen  
von Sicherheitssystemen e. V.  
Feldstraße 28  
66904 Brücken

Dst.-Nr. 0458  
Bearbeiter/in Herr Skoruppa / PF  
Telefon 815 - 2951  
Telefax 815 - 2219  
E-Mail gerhard.skoruppa@hmwvl.hessen.de  
Ihr Zeichen 2.5-10 BR/cr  
Ihre Nachricht vom 03. Dezember 2009  
Datum 25. Januar 2010

### Einheitliche Farbe der Handbedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)

Sehr geehrter Herr Dr. Brauer,  
sehr geehrter Herr Crauser,

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 3. Dezember 2009 und die Darlegungen zur Farbgebung von Handbedienstellen für RWA-Anlagen.

In den in Hessen geltenden bauordnungsrechtlichen Bestimmungen sind Vorgaben über die Farbe der Bedienstellen der Abzugsanlagen nicht enthalten. Dies gilt auch für die als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten technischen Regeln und Normen. Ein zwingender Handlungsbedarf für eine öffentlich-rechtliche Festlegung ist nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht gegeben. Ich sehe deshalb von einer entsprechenden Bestimmung, auch unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Vorschriftenminimierung, ab.

Ich darf jedoch darauf hinweisen, dass der Fachausschuss „Brandschutz“ beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ein Merkblatt „Handsteuereinrichtungen“ erstellt hat, das für RWA-Anlagen die Farbe „Tieforange“ (RAL 2011) vorgibt. Das Merkblatt (Stand 2004) hat den Charakter einer Empfehlung und dient der einheitlichen Anwendung durch die Brandschutzdienststellen. Eine Mehrausfertigung liegt bei.


Auch bestehen keine Bedenken, wenn Sie als Bundesverband für eine einheitliche Farbgebung eintreten und unter Hinweis auf bestehende technische Bestimmungen Ihren Mitgliedsfirmen die Verwendung der Farbe „orange“ empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Gy.   
Skoruppa

1 Anlage

	<b>Merkblatt</b> <b>Handsteuereinrichtungen</b> Hinweise für den Anwendungszweck
--	--

<b>Melder</b>	<b>Zweck, Beschriftung</b>	<b>Quelle</b>
	Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe „Feuerrot“ RAL 3000	EN 54-11 (früher DIN 14655)
	Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage Beschriftung „Hausalarm“ Farbe „Azurblau“ RAL 5009	Merkblatt M11 Alarmierungsanlagen DIN VDE 0833-2
	Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge Beschriftung „Rauchabzug“ Farbe „Tieforange“ RAL 2011	VdS 2592
	Handsteuereinrichtung für CO <sub>2</sub> -Stop Beschriftung „CO <sub>2</sub> -Stop“ Farbe „Zinkgelb“ RAL 1018	VdS 2093 ZH 1/206
	Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe „Lichtgrau“ RAL 7035	
	Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung Beschriftung mit Auslösefunktion Farbe „Signalgrün“ RAL 6032	In Anlehnung EitVR